

TEKNİK ÖZELLİKLER	CİHAZLAR							
	KOMBİLER			KAT KALORİFERİ				
GÜCÜ	10 KW.	20 KW.	30 KW.	40 KW.	50 KW.	60 KW.	80 KW.	100 KW.
KALORİSİ	8,600	17,200	25,800	34,400	43,000	51,600	68,800	86,000
ISITABİLECEĞİ ALAN (M2)	100	100-130	130-200	200-300	300-350	350-400	400-500	500-600
NAKİT SATIŞ FİYATI (TL)	2.000	2.200	2.750	3.500	4.000	4.500	6.000	7.000
ISITABİLECEĞİ RADYATÖR UZUNLUĞU (METRETÜL)	5	9	13	17	22	26	35	43
1 SAATTE ORTALAMA YAKTIĞI KW.	3	5	7	10	12	15	20	25
CİHAZ BAĞLANTI KABLO ÇAPI	2*6 (4*2,5)	4*4	4*6	4*10	4*10	4*16	3*25+16	3*25+16
CİHAZ SİGORTA GÜCÜ(AMPER)	1*50 (3*25)	3*40	3*50	3*63	3*80	3*100	3*140	3*160
ÇALIŞMA VOLTAJI	220 / 380	380	380	380	380	380	380	380
SU SICAKLIK AYARI	(40 - 80)	(40 - 80)	(40 - 80)	(40 - 80)	(40 - 80)	(40 - 80)	(40 - 80)	(40 - 80)
SİRKÜLASYON POMPASI	15 / 50	15 / 50	15 / 50	25 / 80	25 / 80	25 / 80	32 / 80	32 / 80
RADYATÖR BAĞLANTI BORU ÇAPLARI (INC) GİDİŞ- DÖNÜŞ	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
SICAKSU-SOĞUKSU BAĞLANTI BORU ÇAPLARI (INC)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
CİHAZ BOYUTLARI (CM.) (ENXDERİNLİKXYÜKSEKLİK)	45X37X89	45X37X89	45X37X89	55X90X90	55X90X90	55X90X90	55X90X90	55X90X90
CİHAZ AĞIRLIĞI (KG.)	50	50	50	60	62	64	84	86
REZİSTANS GÜÇLERİ(KW*ADET)	7,5*3	7,5*3	10*3	10*4	10*5	10*6	10*8	10*10
GENLEŞME TANKI KAPASİTESİ (LT.)	8	8	8	50	50	50	100	100
İŞLETME BASINCI (BAR)	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2

1. FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR
2. PEŞİN SATIŞLARDA SİPARİŞLE BİRLİKTE CİHAZ BEDELİNİN TAMAMI ALINIR.
3. CİHAZLARIN MÜŞTERİYE TESLİMİ, ÖDEMENİN YAPILDIĞI GÜN DAHİL EN GEÇ 8. GÜNDÜR.
4. KARGO BEDELİ MÜŞTERİYE AİTTİR
5. CİHAZLAR 2 YIL GARANTİLİDİR
6. 10-20 VE 30 KW.LARDA Kİ KOMBİLERİMİZDE **SICAKSU MEVCUTTUR.** YER TİPİ CİHAZLARIMIZDA **SICAK SU İSTEĞE BAĞLIDIR.**
- 7.CİHAZLARIN ISITABİLECEĞİ METREKARE ALAN VE PETEK UZUNLUKLARI VE SARFIYAT TAMAMEN ORTALAMA DEĞERLER OLUP, HİÇBİR BAĞLAYICILIĞI YOKTUR. SADECE BİLGİ AMAÇLI VERİLMİŞTİR.
(ŞEHİR, BİNA İZOLASYONU, RADYATÖR MONTAJININ ŞEKLİ GİBİ BİR ÇOK SEBEP YAKIT SARFIYATINI ETKİLEMEDİR.)
8. CİHAZ BAĞLANTI KABLO UZUNLUKLARI 15 METREYİ GEÇMEMELİDİR. GEÇTİĞİ TAKDİRDE KABLO ÇAPI ARTIRILMALIDIR.